MOBIAK
FIREFIGHTING • GASES • MEDICAL est. 1977

NL Gebruiksaanwijzing Veiligheidsinformatie

Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door en laat deze zien aan anderen die mogelijk de brandblusser gaan gebruiken.

Zorg ervoor dat u vóór de installatie/montage vertrouwd bent met de werking van de brandblusser en zorg ervoor dat u de gebruiksaanwijzing volgt voordat u deze voor de eerste keer gebruikt.

- Naleving van de bepalingen in de meest recente versie van de nationale voorschriften inzake het gebruik van brandblussers heeft altijd de voorkeur.
- Iedereen die brandblussers mag gebruiken moet de juiste aanwijzingen krijgen over het gebruik ervan en moet worden geïnformeerd over de mogelijke risico's van verkeerd gebruik.
- Brandblussers moeten buiten het bereik van jonge kinderen worden gehouden!
- Het gebruik waarvoor elke brandblusser is bedoeld, moet overeenkomen met de informatie op de sticker of tekst op de brandblusser.
- Richt de spuitopening van de brandblusser niet rechtstreeks op een andere persoon.
- Blijf minstens 1 meter uit de buurt als u een brand blust waarbij u in aanraking komt met elektrische apparatuur. Alleen brandblussers die bedoeld zijn voor het blussen van dergelijke branden, volgens de instructies op de brandblusser, mogen worden gebruikt.
- Alleen bevoegde personen met de juiste specialistische kennis en erkende onderhoudsbedrijven mogen de brandblusser openen of onderhouden en zij moeten altijd de meest recente onderhoudsinstructies volgen.
- De gekwalificeerde onderhoudstechnicus mag alleen reserveonderdelen gebruiken die door de fabrikant zijn geleverd en die voldoen aan de specificaties op basis waarvan de brandblusser is gecertificeerd.
- Als de plastic veiligheidstag aan de zijkant van de brandblusser ontbreekt, moet de blusser door bevoegd personeel worden gecontroleerd om er zeker van te zijn dat deze goed werkt.
- De levensduur van het apparaat wordt bepaald door de lokale wetgeving en is gebaseerd op de fabricagedatum.
- Brandblussers met een manometer: Als de drukwaarde zich in het rode gedeelte van de manometer bevindt, moet het blusapparaat onmiddellijk door bevoegd personeel worden gecontroleerd.
- Cilinder onder druk. Oefen geen externe krachten uit op de brandblusser en open deze niet.
- Beschadigde of verroeste cilinders en onderdelen mogen alleen onder druk worden gezet door bevoegde personen en erkende onderhoudsbedrijven.

MOBIAK est. 1977

NL Gebruiksaanwijzing Veiligheidsinformatie

- Aan de cilinder mogen geen wijzigingen worden aangebracht, bijvoorbeeld door middel van giet- of laswerkzaamheden.
- Brandblussers moeten regelmatig worden gereinigd met alleen een vochtige doek. Het gebruik van sterke reinigingsmiddelen is ten strengste verboden.
- Cilinders mogen uitsluitend worden gebruikt als brandblussers en mogen niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
- Brandblussers mogen niet worden blootgesteld aan directe zonlicht of hitte. Anders bestaat het risico dat het blusapparaat automatisch druk verliest via het ontlastingsventiel.
- Als het blusapparaat buiten moet worden geïnstalleerd, wordt het gebruik van een beschermkast aanbevolen.
- De verwijdering van brandblusmateriaal en lege cilinders zonder druk mag uitsluitend worden uitgevoerd door erkende afvalverwerkingsbedrijven.
- Brandblussers moeten altijd op de bijbehorende montagesteunen of op speciale vloersteunen worden geïnstalleerd. Het wordt aanbevolen om direct contact met de vloer te vermijden.
- Brandblussers moeten altijd veilig zijn bevestigd wanneer ze in voertuigen van welke aard dan ook worden geïnstalleerd. Brandblussers moeten op speciale montagesteunen worden geïnstalleerd om ervoor te zorgen dat ze onbeschadigd blijven door trillingen of bewegingen tijdens het transport. Als brandblussers aan de buitenkant van het voertuig (vrachtwagen) moeten worden gemonteerd, moet een geschikte beschermkast worden gebruikt.
- Deze brandblusser mag alleen aan derden worden gegeven als het apparaat vergezeld gaat van deze gebruiksaanwijzing!

Bedrijfsgegevens van brandblussers die verschillende blusmaterialen gebruiken (informatie voor gebruikers)

Informatie op het etiket van de blusser, zoals het bedrijfstemperatuurbereik, de werkdruk, de hoeveelheden blusmiddel of drijfgas en de druk, is van toepassing op de blusser wanneer deze klaar is voor gebruik.

IN GEVAL VAN BRAND

- Blijf rustig
- Laat het alarm afgaan en zorg ervoor dat de brandweer op de hoogte wordt gebracht
- Gebruik de dichtstbijzijnde brandblusser

De visuele inspectie en onderhoudsprocedures van brandblussers worden bepaald door de nationale wetgeving van elk land.

NOBIAK
FIREFIGHTING • GASES • MEDICAL est. 1977

Instructies voor het gebruik van draagbare brandblussers of brandblussers op wielen

GOED	INSTRUCTIES	FOUT
	Ga met uw gezicht naar het vuur toe staan, met de binnenkomende lucht of wind in uw rug.	
	Om een brand te blussen die afkomstig is van vaste brandstof, richt u zich op de bron van de brand.	
	Om een brand te blussen die is veroorzaakt door vloeibare brandstof, moet u naar de basis (achterkant) van het vuur richten en van achter naar voren over het vuur bewegen.	
	Als u een brand wilt bestrijden die wordt veroorzaakt door lekkend brandstofgas, moet u op het lekpunt mikken.	
	Het is effectiever om meerdere brandblussers tegelijk te gebruiken in plaats van de brandblussers een voor een na elkaar te gebruiken (indien mogelijk).	
	Verlaat de plaats van de brand niet direct nadat de brand lijkt te zijn geblust. Het vuur kan opnieuw oplaaien.	
	Zorg ervoor dat gebruikte brandblussers worden gevuld en regelmatig worden onderhouden.	

VOORDAT U PROBEERT DE BRAND TE BLUSSEN, VOLGT U DE STAPPEN OP HET ETIKET VAN DE CILINDER OM DE BRANDBLUSSER TE ACTIVEREN

SOORTEN BRANDBLUSSERS

	Categorie A: Brand ontstaan door losse, brandbare, vaste materialen (bijv. hout, papier, stro, textiel, kunststoffen, enz.)	Categorie B: Brand ontstaan door brandende vloeibare brandstof of vloeibaar gas (bijv. ether, alcohol, benzine, olie, vet, enz.)	Categorie C: Brand ontstaan door gasvormige brandstoffen (bijv. methaan, propaan, butaan, acetyleen, waterstof, enz.)	Categorie D: Brand waarbij brandbare metalen betrokken zijn (bijv. natrium, kalium, magnesium)	Categorie E: Brand ontstaan door onder spanning staande elektrische apparaten of installaties.	Categorie F: Brand ontstaan door bakvet en olie.
BRANDBLUSSER - WATER	✓	✗	✗	✗	✗	✗
BRANDBLUSSER - WATERNEVEL HΣ	✓	✗	✗	✗	✓	✓
BRANDBLUSSER - SCHUIM	✓	✓	✗	✗	✗	✗
BRANDBLUSSER - POEDER	✓	✓	✓	✗	✓	✗
BRANDBLUSSER - KOOLSTOFDIOXIDE	✗	✓	✗	✗	✓	✗
CHEMISCHE BRANDBLUSSER ABF - NAT	✓	✓	✗	✗	✓	✓
BRANDBLUSSER VOOR METAAL	✗	✗	✗	✓	✓	✗

MOBIAK®
FIREFIGHTING • GASES • MEDICAL est. 1977